Do pomieszczeń 27
6, 7, 23, 10, 15, 20, 21, doprowadzić O2 i VAC
Do pomieszczenia 26 doprowadzić O2, VAC, AiR x1

Docelowo Oddział ginekologiczny