Symbol	KE1	KE2	KE3	KE4	KE5	KE6	KE7	KE8	
Typ kabla	YKYżo 3x2.5	YKYżo 3x2.5	YKY 2x1	YKYżo 3x2.5	YKYżo 4x2.5	YKYżo 3x2.5	YKYżo 3x2.5	YKYżo 3x2.5	
Moc	2x200W	2x200W		6W	225W	240W	60W	90W	
Opis	Oświetlenie ogólne lądowiska		Kamera	Oświetlenie przeszkodowe	LHAPI	Lampy kr. FATO	Lampy kr. TLOF	Lampy GKL	





kota — USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA
ul. Słoneczna 18, 58-533 Mysłakowice ● tel.: 796 953 796 ● e-mail: kotauslugi@gmail.com

jednostka projektowa: USŁUGI PROJEKTOWE I GEODEZYJNE "KOTA" mgr inż. MACIEJ WRONA, ul. Słoneczna 18, 58-533 Mysłakowice

inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów

lokalizacja: woj. podlaskie, powiat augustowski, gmina / miasto: AUGUSTÓW, Dz. Nr ew.: 65/1, 65/7, 65/9, 65/10

temat: BUDOWA CAŁODOBOWEGO LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA POTRZEBY SPZOZ W AUGUSTOWIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

elektryka:	nr uprawnień:	podpisy:
projektant: mgr inż. Zbigniew Wawrzyniak, uprawnienia w specjal. inst. elektrycznych bez ograniczeń	UAN VI-I / 3 / 38 / 88	

temat rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO LĄDOWISKA RON 400/230V

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

branża: INST. ELEKTR.

data: 03.2017

skala: -

nr rysunku: IE-03

nr arkuszu: 7 z 8