

Augustów, dn. 20 lutego 2019 r.

Dotyczy : Część I - "Wykonanie w SP ZOZ w Augustowie systemu sygnalizacji pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie z podziałem na dwa etapy w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Część II - Dostawa i montaż drzwi, okien p.poż w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

1. Czy w zakresie realizacji zamówienia jest również zaprojektowanie systemów oddymiania klatek schodowych wraz z doбором i montażem okien oddymiających i siłowników drzwiowych uwzględnionych w ekspertyzie technicznej autorstwa mgr inż. Włodzimierza Ławniczuka i mgr inż. bud. Jerzego Dawda z dnia 5.2.2018r.? Czy należy tylko przewidzieć rezerwę sterowań dla instalacji oddymiania klatek schodowych?

Tak.

2. Drzwi zewnętrzne przewidziane do napowietrzania klatki schodowej przy windzie wchodzi w zakres wymiany dla Części II zamówienia. Dobranie siłowników i uruchomienie pełnej funkcjonalności systemu oddymiania dla tej klatki możliwe będzie dopiero po wymianie wskazanych drzwi. Czy inwestor dopuszcza takie rozwiązanie w przypadku kiedy zakończenie Części II zamówienia przekroczyło by termin realizacji prac dla Części I?

Tak.

3. Proszę o potwierdzenie, że wymiana drzwi ewakuacyjnych na klatkach schodowych nie podlega zakresowi Części I zamówienia.

1

Jest to przedmiotem II części zamówienia.

4. Czy dźwig osobowy jest przystosowany do podłączenia sterowania z SSP?

Tak.

5. Ewentualna konieczność dostosowania sterowania windy do możliwości podłączenia sterowania z SSP

wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia zmian do Urzędu Dozoru Technicznego. Z doświadczenia wiemy, że decyzja UDT może być wydana w terminie przekraczającym podany w postępowaniu termin realizacji zamówienia. Czy inwestor przewiduje możliwość przedłużenia terminu na okres wydania decyzji z UDT?

Tak.

6. Czy inwestor posiada dokumentację instalacji wentylacji w budynku?

Nie posiada.

7. Czy przez nowo projektowane strefy pożarowe nie przechodzą żadne kanały wentylacyjne?

Nie przechodzą żadne kanały wentylacyjne.

8. Proszę o potwierdzenie podziału inwestycji na etapy wykonawstwa. Czy oba etapy są objęte zakresem zamówienia?

Tak.

9. Czy oba etapy mają być zrealizowane w terminie do dnia 17.06.2019r.?

Tak.

10. Czy system SSP ma umożliwiać działanie po zakończeniu I etapu, czy uruchomiony ma być na zakończenie inwestycji?

Na zakończenie inwestycji.

11. Z racji, iż obiekt jest działający i w ciągłym użytkowaniu, w jakich godzinach inwestor przewiduje prowadzenie prac?

Do ustalenia przed podpisaniem umowy.

2

12. Czy inwestor dopuszcza płatności częściowe na podstawie obmiarów wykonanych prac np. raz w miesiącu?

Zamawiający nie dopuszcza.

13. Wnioskuje o zmianę zapisu SIWZ pkt 4.2.3.1 odnośnie zdolności zawodowej do Części I przedmiotu zamówienia z:

a. „co najmniej jedną osobą, która posiada aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń” na „co najmniej jedną osobą, która posiada aktualne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”

b. „co najmniej jedną osobą, która posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń” na co najmniej jedną osobą, która posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”

Wymagane uprawnienia są nieadekwatne do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę.

W nawiązaniu do toczącego się postępowania na wykonanie systemu SSP (część I postępowania) zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu pkt 4.2.3.1 SIWZ. Obecnie podpunkt ten brzmi:

14. „1/(Wykonawca) Dysponuje lub będzie dysponował:

do części I przedmiotu zamówienia:

co najmniej jedną osobą, która posiada aktualne uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

co najmniej jedną osobą, która posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.”

Prosimy o zmianę powyższego zapisu na:

„1/(Wykonawca) Dysponuje lub będzie dysponował:

do części I przedmiotu zamówienia:

co najmniej dwiema osobami posiadającymi certyfikat Kwalifikacji Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP) uprawniający do projektowania, instalacji i konserwacji Systemów Sygnalizacji Pożaru”.

bądź na poniższy zapis:

3

„1/(Wykonawca) Dysponuje lub będzie dysponował:

do części I przedmiotu zamówienia:

co najmniej dwiema osobami posiadającymi aktualny certyfikat producenta, którego sprzęt planuje zainstalować w niniejszym postępowaniu uprawniającym do projektowania, instalacji, programowania, konserwacji i serwisu Systemów Sygnalizacji Pożaru danej marki”.

Zamawiający wyraża zgodę.

15. W nawiązaniu do tytułu przetargu na część I, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc wykonanie SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie ma na myśli funkcjonalności centrali SSP i jej podłączenie do UTA (urządzenia transmisji alarmu). Natomiast zakres dostawy, montażu UTA i podpisania umowy z operatorem w sprawie świadczenia usług transmisji alarmu pożarowego pozostaje po stronie Zamawiającego, czyli właściciela przyłączanego obiektu budowlanego zgodnie z warunkami KPPSP w Augustowie.

Zamawiający ma na myśli funkcjonalności centrali SSP i jej podłączenie do UTA (urządzenia transmisji alarmu). Zakres dostawy, montażu UTA i podpisania umowy z operatorem w sprawie świadczenia usług transmisji alarmu pożarowego pozostaje po stronie Zamawiającego.

16. Proszę o potwierdzenie, że poddasze budynku głównego Szpitala Samodzielnego Publicznego ZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12 jest w zakresie części I przetargu (wykonanie SSP w SP ZOZ w Augustowie).

Zamawiający potwierdza.

16. Czy Zamawiający uzna za warunek spełniony wykonanie dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu na oddziale szpitalnym systemu sygnalizacji pożaru.

Zamawiający wyraża zgodę.