

- granica strefy pożarowej ze ścianą w klasie REI 120
- - - wydzielenie pożarowe klatek schodowych ewakuacyjno-komunikacyjnych w klasie REI 60
- EI60** klasa odporności ogniowej drzwi i okien
- M projektowane drzwi przeciwpożarowe
- M drzwi przeznaczone do likwidacji

ZNAKI EWAKUACYJNE W OPRAWACH KIERUNKOWYCH:

- + HYDRANT
- ↑ GAŚNICA
- WYJŚCIE
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ
- KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GÓRĘ
- DRZWI EWAKUACYJNE
- DRZWI EWAKUACYJNE

POZIOM +1 SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY P-POŻ:



EXPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY P.POŻAROWEJ w trybie § 2 ust. punkt 5a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich urządzenia (Dz.U. 14/09/2002, 499 ze zm.)	
BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA SAMODZIĘLNEGO PUBLICZNEGO ZOZ W AUGUSTOWIE przy ul. Szpitalnej 12, dz.nr. 65/7	
TYTUŁ RYSUNKU RZUT I PIĘTRA	NR. RYSUNKU SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ: mgr inż. bud JERZY DAWIDO RZECZOWNIKA WCA BUDOWLANY upr. nr 147/99/R	DATA: 01. 2018
mgr inż. WŁODZIMIERZ ŁAWNICZUK RZECZOWNIK DO SPRAW ZABEZPIECZEN P-POŻAROWYCH NR UPRAWNIENI KG PSP 342/97	