

Augustów, dnia 02 listopada 2022 r.

Nasz znak: SPZOL L. dz. 3235/2022
17/ZP/2022

-wszyscy Wykonawcy-
-strona prowadzonego postępowania-

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1
**pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”**

1. Na podstawie 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi:

PYTANIA Z DNIA 01.11.2022 R.

Pytanie nr 1

Jak zamawiający przewiduje rozwiązać współpracę projektowanej instalacji fotowoltaicznej z awaryjnym agregatem prądotwórczym, który wg pozyskanej wiedzy włącza się automatycznie?

Odpowiedź

W przypadku włączenia agregatu prądotwórczego należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną tak, aby włączyła się na czas pracy agregatu prądotwórczego.

Z-ca Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej

/-/lek. med. Wioletta Tomaszycza-Bednarczyk,