# RZUT PARTERU
# SKALA 1:100

POZIOM 0 SCHEMAT PODZIAŁU NA STREFY P-POŻ:




| | |
|---|---|
| | Centrala sygnalizacji pożaru POLON 4900 |
| | Optyczna czujka dymu DOR-4046 ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31 |
| | Uniwersalna czujka ciepła TUN-4046 |
| | Uniwersalna czujka dymu DUR-4046 |
| | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP4801M |
| | Element kontrolno-sterujący EKS-4001 |
| | Sygnalizator adresowalny SAL-4001 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| HELIOPOMIAR S.C. ul. A. Asnyka 2 19-300 Ełk | Budynek Główny WSSE w Suwałkach | SP702 w Augustowie ul. Sybiraków 12 16-300 Augustów | 1:100 |
| | Instalacja sygnalizacji pożaru – Parter | | |
| Projektant: Michalik Tomasz | Projekt instalacji sygnalizacji pożaru w Budynku Głównym SPZOZ w Augustowie | | 2 |
| Sprawdzający: DeWiP-PE 28/1996/2014 | 01/03/29/2019 | 03-2019 | |